

## PROTOKÓŁ

Na podstawie art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U.2016 poz. 672) przeprowadzono analizę pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego na prowadzenie instalacji ciepłowniczej przy ul. Samsonowicza 2 w Ostrowcu Św.

Pozwolenie zintegrowane zostało udzielone decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 17.03.2006 r., znak: RS.II-7648/8/2005 a następnie zmienione decyzjami Starosty Ostrowieckiego :

-znak: RS.II.6222.1.2011 z dnia 26.04.2011,

- znak:RS.II.6222.1.2014 z dnia 3.12.2014 (zmiana z urzędu w związku ze zmianą ustawy POŚ),

-znak : RS.II.6222.4.2015 z dnia 10.12.2015 (zatwierdzenie derogacji ciepłowniczej do końca 2022 roku).

Rozpoczęcie procedury mającej na celu analizę wydanego pozwolenia zintegrowanego (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ) oraz zamiar przeprowadzenia kontroli został zgłoszony jednostce kontrolowanej pismami: RS.II.6222.3.2016 z dnia 16.05.2016r.oraz znak: RS.II.6222.3.1.2016 z dnia 16.05.2016 r.

Analiza pozwolenia zintegrowanego przeprowadzona była w dniu 19.07.2016 r., przez:

1. mgr inż. Aleksandra Chmielecka – Inspektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. mgr inż. Łukasz Dziekan – Inspektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
3. mgr Przemysław Tic – Referent Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

z udziałem przedstawicieli Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim:

4. inż. Dariusz Wojtas – Prezes Zarządu MEC Sp. z o.o.

5. mgr Bartosz Pastuszko – specjalista ds. Ochrony Środowiska MEC Sp. z o.o.

Instalacja podlegająca pod obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego została zakwalifikowana jako: „instalacja w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt”.

Kotłownia przy ul. Samsonowicza 2 to podstawowe źródło ciepła dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Łączna nominalna moc wprowadzona w paliwie do instalacji wynosi ~181,8MW, zaś moc netto na wyjściu z kotłów 148,1MW.

Analizie poddano zakres obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, aktualne wymagania prawne związane z funkcjonowaniem instalacji, rodzaj funkcjonujących w instalacji urządzeń w zakresie ich zgodności z BAT oraz zakres korzystania ze środowiska przez MEC Sp. z o.o.

Realizacja warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gospodarki odpadami, oraz hałasu:

- zużycie węgla , minimalna ilość opału, maksymalna zawartość siarki i popiołu, w zakresie parametrów paliwa w ostatnich latach nie były przekraczane
  - nie stwierdzono naruszenia określonego w pozwoleniu zintegrowanym zużycia materiałów ,energii i mediów .
  - w zakresie dotrzymania standardów emisyjnych dla poszczególnych eksploatowanych źródeł emisji oraz realizacji pomiarowych - pomiary emisji na poszczególnych kotłach wykonywane są z częstotliwością wynikającą z czasu pracy poszczególnych kotłów. Pomiary niniejsze nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych.
  - pomiary emisji hałasu wykonywane są raz na dwa lata. Wyniki pomiarów wskazują na dotrzymanie warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego i obowiązujących przepisów.
  - w zakresie rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów - dla strumieni wytwarzanych odpadów nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu.
- Odpady gromadzone są selektywnie w przeznaczonych do tego miejscach.  
 W zakresie sprawozdawczości nie stwierdzono zaniedbań.  
 Dane z wyników pomiarów emisji do powietrza przekazywane są na bieżąco do właściwych organów, opłaty za emisje do powietrza naliczane są z tytułu spalania paliw w źródłach energetycznych oraz ze spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn roboczych.  
 W zakładzie prowadzona jest pełna ewidencję wytwarzanych i przekazywanych odpadów.

*W wyniku analizy ustalono:*

- zakres korzystania ze środowiska mieści się w granicach określonych pozwoleniem zintegrowanym,
- funkcjonowanie instalacji nie narusza obecnie obowiązujących przepisów i warunków udzielonego pozwolenia zintegrowanego

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządziła mgr inż. Aleksandra Chmielecka – Inspektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

1. ....

2. ....

3. ....

Przedstawiciele Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

4. ....

*inż. Dariusz Wojtas*

5. ....

**SPECJALISTA  
 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA**  
*mgr Bartosz Pastuszko*