

Znak: **IK.703.0.320.114.2013.ZA**

MEC Sp. z o.o. w Kielcach
wpłynęło dnia 6.12.2013
L.dz. 1014
Skierowanie do zał.

Kielce, dn. 2.12.2013 r.

Pan Prezes
Paweł Urban
Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

NO
410

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 686) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach 3.10.2013, 7.10.2013 w Kotłowni przy ul. Samsonowicza 2, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, eksploatowanej przez Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 91, udokumentowanych protokołem kontroli sygn. IK.703.0.320.2013

ZARZĄDZAM:

1. Ponownie przeanalizować i dostosować do obowiązujących przepisów częstotliwość wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, na źródłach emisji eksploatowanych na terenie zakładu
w terminie: 20 grudzień 2013 rok

Wyznaczam termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień 31 grudzień 2013 rok.

UZASADNIENIE:

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w dniach 6.11.2013 - 15.11.2013 w Kotłowni przy ul. Samsonowicza 2, eksploatowanej przez Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 91, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, stwierdzono pewne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. W związku z powyższym Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zarządził w punkcie 1 ich usunięcie.

Ustalono, że w 2012 roku, pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza z kotła K4 zainstalowanego na ciepłowni, wykonane były jednokrotnie, pomimo, że pracował on dłużej niż pół roku. Wymogi w tym zakresie zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku, w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206/2008, poz. 1191). Pomiary przeprowadzane na instalacjach do energetycznego spalania paliw, mają za zadanie wykazanie, że standardy emisyjne nałożone w odpowiednich zapisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku, w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95/2011, poz. 558), są dotrzymywane przez każde eksploatowane źródło. Wykazanie dotrzymywania niniejszych standardów może odbyć się poprzez pomiary przeprowadzane indywidualnie na każdym kotle lub na zespole kotłów podczas ich pracy.

Z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
Paweł Urban
Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski